

Дата проверки: «17» февраля 2016 г.

№ объекта 732

**Акт проверки работоспособности  
объектовой станции системы пожарного мониторинга**

на объекте СОШ №3 Сосово  
по адресу мкр. Северной 9/40

**1. Инструментальные измерения**

Тип объектовой станции (ОС) (нужное подчеркнуть)	<u>Мираж</u> (ИСМ «Мираж»)	Стрелец (ПАК «Стрелец-мониторинг»)	Тандем-IP (ПАК «Стрелец-мониторинг»)
Напряжение питания, В	224е		
Напряжение питания АКБ, В	13,5		
Вид антенны (штатная, офисная, ВК, ANLI)	систем		
Уровень связи (по 5-бальной шкале)	4		
Название организации, обслуживающей АПС	Огнетушит		

**2. Сработка автоматической пожарной сигнализации (АПС)**

Тип приёмо-контрольного прибора (ППКП) АПС (напр.: ВЭРС, Гранит, Магистр, Сигнал)	ВЭРС	
Подключение объектовой станции к ППП (Прямое / через КР по ТУ)	прямое	
Проверка передачи сигнала «ПОЖАР» от (ИПР / Дымовой / Отказ от проверки)	ИПР	
Оповещение включилось? (ГОЛОС / СИРЕНА / ВНИМАНИЕ / НЕТ)	голос	
Полученный сигнал на ПЦН ВДПО («ПОЖАР» / «НЕИСПР» / НЕТ + номер ШС)	Номер шлейфа ОС	<u>1</u>
	Полученный сигнал	<u>пожар</u>
Время проверки	<u>10ч. 54</u> мин.	
Фамилия диспетчера МЧС	<u>Гижиков</u>	

Представитель Заказчика Аш

Представитель РГО ООО ВДПО Дикарев

Замечания по работе оборудования, а также мероприятия по восстановлению работоспособности ОС заполнять на обратной стороне Акта. Экземпляр ВДПО направлять в отдел мониторинга.

